

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PPG2.0 Steckdosenprüfgerät

- Leichtes Auffinden von Anschlussfehlern in 230 Volt Anlagen
- Anschlussfehler werden am Gerät durch unterschiedliche Leuchtenkonfiguration der LEDs angezeigt
- Mit FI-Testschaltung
- Anzeige: Optisch, 5 LEDs
- Spannungsversorgung: über Testobjekt
- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
- Messkategorie: CAT II 300 V
- FI-Test: mittels Testschalter 30 mA
- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE	Schutzart	Gewicht	Abmessung
05104096	054559	PPG2.0	1 / 1	IP 40	40 g	60 x 60 mm