


Techniniu duomenų lapas

Kabelių lovelis MKS 60 FS

Prekės numeris: 6055508



MKS 60 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema 60 mm aukščio šonais. FS konstrukcija, įskaitant tiesiųjų sujungiklių rinkinį RV 60.
Patikrinta, ar galima instaliuoti virš kabinamų gaisrinės saugos lubų (lovelių pločiai – 100–400 mm, gaisro apkrova – 30 min., montavimas ir parametrai pagal gaisro saugos reikalavimus)
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6055508
Tipas	MKS 650 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKS
2 pavadinimas	perforuotas + sujung. kompl.
Gamintojas	OBO
Dydis	60x500x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	447,334 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Kabelių lovelis MKS 60 FS

Prekės numeris: 6055508



Matmenys




Matmenys	60 x 500
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	500 mm
Plotis	20 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,04 in
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	pridedamas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	298 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	29800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,75 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m



MKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų