


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis SKS 110 FS

Prekės numeris: 6061109



SKS 110 = sunkioji kabelių lovelių sistema 110 mm aukščio šonais.
FS konstrukcija, įskaitant RLVL 110 tipo sujungiklį.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB,
su dangteliu – 50 dB.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6061109
Tipas	SKS 110 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKS
2 pavadinimas	perforuotas su sujungimais
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	386 kg
Svorio vienetas	kg/100 m



Techniniu duomenų lapas

Kabulių lovelis SKS 110 FS

Prekės numeris: 6061109



Matmenys




Matmenys	110 x 100
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	100 mm
Plotis	4 in
Aukštis	110 mm
Aukštis	4 in
Skardos storis	0,06 in
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	pridedamas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	108 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	10800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabulių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos



Takomi min. atstumai tarp atramų 1,5 m

Takomi maks. atstumai tarp atramų 4 m

Atstumas tarp atramų 1,5 m 3 kN/m

Atstumas tarp atramų 2,0 m 2,4 kN/m

Atstumas tarp atramų 2,5 m 1,76 kN/m

Atstumas tarp atramų 3,0 m 1,2 kN/m

Atstumas tarp atramų 3,5 m 0,84 kN/m

Atstumas tarp atramų 4,0 m 0,8 kN/m

SKS 110 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų